

**Информация по предписанию об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 21 от 04.04.2022 года**

№ п/п	Дата проверки	Организация, проводившая проверку	Итоги проверки (прописать нарушения)	Выделено средств для устранения нарушений	Исправлено нарушений
1	15.03.22 г	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзор а по Кировской области в Юрьянском районе	<p><b>1. Обеспечить на рабочих местах, обучающихся с компьютером, местное освещение сбоку от экрана в соответствии с требованиями СанПин.</b></p> <p>2. Организовать проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников в соответствии с требованиями СанПин.</p> <p>3. Обеспечить внутреннюю отделку стен. Пола в туалете для мальчиков на 2 этаже рекреация 2 этажа целостность линолеума, дефект стен в учебном каюинете № 5, дефекты на потолке в кабинете информатики и дефекты пола, дефекты и неровности потолка в рекреации 3 этаж и каб.№№31, 35, стена в коридоре на 3 этаже на против каб.химии(9 биологии)во всех туалетах на 1. 2 этажах стены побелены выше 1.5 м. в соответствии с требованиями СанПин.</p> <p>4. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных</p>	0	<p>Срок исполнения 01.09.2023 (требуется материальные затраты)</p> <p>Срок исполнения 30.11.2022</p> <p>Исполнено</p> <p>Срок исполнения 30.11.2022</p> <p>Исполнено</p> <p>Срок</p>

		<p>антисептиков в санитарных узлах( туалетах) в соответствии с требованиями СанПин.</p> <p><b>5. Обеспечить ограждающими устройствами отопительные приборы во всех учебных кабинетах ( классах) в соответствии с требованиями СанПин.</b></p> <p>6.Обеспечить целостность стекла в оконной раме в рекреации на 3 этаже в соответствии с требованиями СанПин.</p> <p>7. Обеспечить демонстрационный стол в каб.химии покрытием, устойчивым к действию агрессивных хим.веществ и защитными бортиками по наружному краю стола. Демонстрационный стол в кабинете физики обеспечить защитными бортиками по наружному краю, обеспечить в каб. химии работоспособность ( исправность) вытяжного шкафа в соответствии с требованиями СанПин.</p> <p><b>8.Обеспечить отсутствие в учебных каб.№№31. 29. 22. 23.37. 36 дефектов покрытия столов и стульев в соответствии с требованиями СанПин.</b></p> <p>9. Обеспечить исправность унитаза в туалете для мальчиков на 2 этаже в соответствии с требованиями СанПин.</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>исполнения 30.11.2022 Исполнено</p> <p>Срок исполнения 01,09,2023 (требуется материальные затраты)</p> <p>Срок исполнения 30.11.2022 Исполнено</p> <p>Срок исполнения 30.11.2022 Исполнено</p> <p>Срок исполнения 01.09.2023 Исполнено частично(для 3х кабинетов закуплена мебель)</p> <p>Срок исполнения 30.11.2022 Исполнено</p>
--	--	---	-------------------	---

			<p>10. Обеспечить наличие цветовой маркировки на мебели в каб. №№ 27.28.25.29.24.23.22 на всех партах и стульях где она отсутствует в силу требований СанПиН</p> <p>11. Обеспечить в расписании на 2021-2022 учебный год, для предупреждения переутомления в течение недели облегченный учебный день в среду или четверг, в классах 2Б,3А,3Б,7А,7Б, 4А,4Б,8Б,8В,11А,5Б,6Б,9 А в силу требований СанПиН</p>		<p>Срок исполнения 30.11.2022 Исполнено</p> <p>Срок исполнения 30.11.2022 Исполнено</p>
--	--	--	--	--	---